

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 224

«Детский сад общеразвивающего вида»

Отчет

Предписание № 111/1/83 от 11.12.2020 года частично выполнено.

А именно:

- п. 3 предписания – установлен запор на двери эвакуационного выхода групповой ячейки 3 9 «Веселая семейка»;
- п. 4 пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации были не исправны, неисправность устранили.

П.1 и п.2 срок выполнения предписания 01.11.2021 года.

Заведующая МАДОУ № 224



Л.А. Анисимова