



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kapsmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogrp@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района

652440, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 11 ” декабря 2020 г.

(дата составления предписания)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 111/1/83

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ № 224 " ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"

МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида"

Анисимовой Ларисе Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 111 от 22 октября 2020 главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 224 " детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития воспитанников" (сокращенное название – МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Соломниковой Ксенией Сергеевной по адресу: 650024, Кемеровская область, Заводский район, г. Кемерово, ул. Космическая, 16, Б.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида" Анисимова Лариса Александровна, заведующая хозяйством Фролова Оксана Анатольевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнении (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74	01.11.2021	

	предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*.	СНиП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»	01.11.2021	
3.	Запоры на двери эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 «Веселая Семейка» не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	01.06.2021	
4.	Имеющиеся пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии, при снятии корпуса извещателя сигнал на приемно-контрольный прибор не поступил.	п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, ч. 5, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и
Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



К.С. Соломникова

«11» декабря 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Заведующий М.В.С. № 224

Н.И.Соломникова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«11» декабря 2020 г.

А.И.С.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: —

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)