

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 224

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному - речевому направлению развития воспитанников»

**Отчет по выполнению предписания № 187/1/95 от 19.06.2014 года
Отделения НД Заводского района отдела НД г. Кемерово**

В соответствии с предписанием, выданным инспектором г. Кемерово по пожарному надзору Никитиной Т.П. не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта и установленным сроком до 01.09.2015 года выполнено:

1. Произведено дублирование в феврале 2015 года, предписание выполнено.

Заведующая МАДОУ № 224



Н.В.Шкляева