Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина 55 «А», тел.77-12-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД Заводского района отдела НД г. Кемерово

(наименование органа надзорной деятельности)

650024 г. Кемерово, ул. Патриотов 26 , тел.77-26-64, 77-26-61

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 187/1/95
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 224 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД г. Кемерово УНД ГУ МЧС России по КО Логинова Александра Геннадьевича № 187 от «19» июня 2014 года,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 07.08.2014г. с 10.00 мин. до 13.00 мин., проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово по пожарному надзору капитаном вн. службы Никитиной Татьяной Павловной, помещений МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» по адресу: г.Кемерово, ул. Космическая, 16 Б

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Шкляевой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Часть 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.